

System bestående av tätskiktssystem i kombination med väggnära monterad duschränna

Innehavare

BLÜCHER Metal A/S

Pugdølvej 1, DK-7480 Vildbjerg, Danmark
Organisationsnummer: 49 26 00 16
Tel: +45 99 92 08 00, Fax: +45 97 13 33 50
E-post: maildk@blucher.dk Hemsida: www.blucher.dk

Information lämnas av

Blücher Sweden AB, Verkstadsgatan 38 B, Box 965, 391 29 Kalmar
Tel: 0480-44 47 00 E-post: mailse@blucher.se Hemsida: www.blucher.se

Produktbeskrivning

Tätskiktssystem för duschränna (golvbrunn) med väggnära placering i kombination med tätskiktssystem. Systemet består av Blücher Waterline 398 duschränna i kombination med tätskiktssystem Casco Folie 2 eller Schönox Folie 2 avsedda för golv och vägg. Vid tätning mot duschränna används WetStop MG-L Brunnsmanschett 250 x 1500 mm, som är självhäftande. Systemet skall monteras enligt gällande monteringsanvisning (se tillhörande handlingar). Systemet är avsett för ytskikt av kakel/klinker.

Avsedd användning

System för installation och tätning vid duschränna avsedd för väggnära placering i våtutrymmen.

Handelsnamn

System med:
Duschränna (golvbrunn): Blücher Waterline 398

Casco tätskiktssystem flexibel folie: Casco Folie 2

Brunnsmanschett: WetStop MG-L Brunnsmanschett 250 x 1500 mm
Skarvförseglinglim: WetStop Foil Seal (för överlappsskarvar och för folie mot brunnsmanschett)
Tätskiktsfolie: Casco WetStop Folie (limmas med Casco WetStop Lim)

Schönox tätskiktssystem flexibel folie: Schönox Folie 2

Brunnsmanschett: WetStop MG-L Brunnsmanschett 250 x 1500 mm
Skarvförseglinglim: WetStop Foil Seal (för överlappsskarvar och för folie mot brunnsmanschett)
Tätskiktsfolie: Schönox WSF (limmas med Schönox WSA)

Godkännande

Produkten har verifierats mot branschregler "Golvbrunnar avsedda för väggnära placering i kombination med tätskiktssystem" daterad 2008-10-01 i samarbete mellan RISE Certifiering, Säker Vatten AB, Bygckeramikrådet AB (BKR) och Golvbranschens Våtrumskontroll (GVK).

Certifikat SC0399-11 | 2020-05-14

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering
Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige
Tel: 010-516 50 00
certifiering@ri.se | www.ri.se

2017-07-05



5P08624



Tillhörande handlingar

Blücher Drain Design Installation Waterline 398, version 2011
CASCO Folie Monteringsanvisning, Tätskiktsystem för våtrum, juni 2018
SCHÖNOX folie – Monteringsanvisning, Tätskiktsystem för våtrum, maj 2019
CASCO Monteringsanvisning Tätning av design- och väggnära brunnar, 2018-11
SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar, 2018-11

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: 210-19-0178. Kontrollorgan: RISE Inspection.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar tillverkningsställe: Sika Sverige AB, Domnarvsgatan 15, Spånga

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt/förpackning/dokumentation och omfattar:

Innehavare av certifikat

På monteringsanvisning för väggnära montering

Innehavare för respektive tätskiktsprodukt
Godkännandeorgan
Godkännandets nummer

Blücher

Casco respektive Schönox
RISE Certifiering
SC0399-11

På produkt

Typbeteckning (varaktigt märkt på brunsmanschett)
Namn (etikett på brunsmanschett)
Löpande tillverkningsnummer (etikett på brunsmanschett)
Löpande tillverkningsnr. (på brunsmanschettens emballage)
Namn (varaktigt märkt på folie)
Tillverkare (varaktigt märkt på folie)
Löpande tillverkningsnr. (etikett på folierullens kärna)
Övrig märkning (varaktigt märkt på folie)

WetStop System
WetStop MG-L Brunsmanschett
Artikelnummer och EAN-kod
Batchnummer
Casco WetStop Folie eller Schönox WSF
Casco eller Schönox
Batchnummer
Approved according to ETAG 022

Duschrännas märkning, se Typgodkännande nr. 0084/07

Bedömningsunderlag

Rapport ETK PX07612 och ETK 4P07089 båda från SP. Rapport 1200/437/15 från MPA Braunschweig.
Rapport 2F009650A och 2P02509 från RISE (f d SP). Typgodkännande 0084/07 daterat 2017-11-13.

Kommentarer

Duschränna skall ha gällande typgodkännande och skall vara märkt i enlighet med typgodkännandet.
Tätskiktsystemet skall ha gällande branschgodkännande och komponenterna skall vara märkta i enlighet med branschgodkännandet.

Blücher Waterline 398 ersätter Blücher Waterline 395.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2011-05-27.

Detta godkännande ersätter även tidigare godkännande, som har utgått, med nummer SC0400-11 daterat 2011-05-27, med giltighetstid t.o.m. 2016-05-26. Certifikat SC0400-11 avsåg Blücher Waterline 395 i kombination med tätskiktsystem från Schönox.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2025-05-13.

Johan Åkesson

An abstract graphic consisting of several overlapping, tilted rectangular outlines in a light gray color, arranged in a diagonal sequence from the bottom left towards the top right.